

# URKUNDE

Bundesverband Wintergarten e.V.

## Systemprüfung Wintergartendach



### Dachsystem „Veranda Exclusiv“

TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG, Großefehn

Dieser Qualitätsnachweis für das Wintergartendach entspricht Q1 der Qualitätssicherung nach den Stufen Q1 Dachsystem, Q2 Planung, Q3 Fertigung, Q4 Montage

**Schlagregendichtheit :**

in Anlehnung an DIN EN 1027, EN 12208

**Klasse 8A**

450 Pa

**Widerstand bei Windlasten :**

in Anlehnung an DIN EN 12210, EN 12211

**Klasse B4**

1600 Pa  $\leq$  l/200

**Luftdurchlässigkeit :**

in Anlehnung an DIN EN 1026, EN 12207

**Klasse 4**

3 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>

Basis: Prüfbericht Nr. 40-36/15 des Prüfinstitutes PIV – Velbert  
Dieser Qualitätsnachweis gilt bis zum 20.05.2027

Darmstadt, 29.11.2022

Ort, Datum



Dipl.-Ing. Peter Ertelt  
1. Vorsitzender